

8. Ермаков В.Ч.
разработать план мероприятий по приведению
качества питьевой воды в соответствии с
требованиями схем водоснабжения и
водоотведения
срок до 28.02.17



Вх. № 3
от 26.01.2017г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

25.01.17 г. № 19/190

на № _____ от _____

Об уведомлении органов местного
самоуправления до 1 февраля
по ФЗ № 416

Главе Иткульского сельского
Совета
Кулаков А.В.
Директору МУП
«Коммунальщик»
Райш Ю.В.

Направляю Вам информационно-аналитический материал о качестве питьевой воды по результатам социально-гигиенического мониторинга государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля за 2016 год. Согласно ст.23, ст.24 ФЗ №416 от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» при несоответствии среднегодовых показателей качества питьевой воды нормативам, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора до 1 февраля очередного года направляет уведомление об этом в орган местного самоуправления поселения, городского округа и в организацию, осуществляющую водоснабжение.

В случае получения указанного уведомления органы местного самоуправления поселений, городских округов до **1 марта** очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с п. 7 ст.23 ФЗ №416 от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

На основании вышеизложенного, прошу предоставить план мероприятий по приведению качества питьевой воды, а также схемы водоснабжения и водоотведения для согласования в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе, по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п.Коченево, пр. Марковцева, 8.

В противном случае в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет применение мер административного воздействия.

Анализ качества питьевой по результатам СГМ, государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля за 2016 год.

Административная территория	Наименование вещества	Проб всего	Средняя концентрация	Норматив вещества (мг/л)
Чулымский район				
с.Новоиткульское, ул.Ленина,6, колонка	мутность	4	3,7	1,5
	цветность	4	29,2 ⁰	20 ⁰

Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
в Коченевском районе

А.А.Иванова