



РОСС RU.0001.21ПЖ08



УТВЕРЖДАЮ:

и.о. Заведующего
физико-химической лабораторией

Н.А. Простакова

13 августа 2025 г.



Протокол испытаний № 2246 от 13 августа 2025 г.

Заказчик: МУП "КОММУНАЛЬЩИК", Новосибирская область, р-н Чулымский, г. Чулым, ул. Дорожная, дом 1.

Наименование образца (объекта) испытаний: Природная подземная вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы*: Новосибирская область, с.Новоиткульское, модуль станция водоподготовки.

Дата и время отбора*: 30.07.2025, 15:00.

Дата доставки пробы в лабораторию: 31.07.2025.

Шифр пробы по маркировке заказчика*: модульная станция водоподготовки.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 31070019.

Дата начала испытаний: 31.07.2025.

Дата окончания испытаний: 13.08.2025.

*Информация предоставлена заказчиком.

Результаты испытаний

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Минерализация, мг/дм ³	58	единичное определение	±10	≤ 1000	Анализатор жидкости Анион 7000. Руководство по эксплуатации ИНФА.421522.001 РЭ
2	Водородный показатель (pH), ед. pH	6.97	единичное определение	±0.20	6-9	Анализаторы жидкости FiveGo. Руководство по эксплуатации
3	Хлор суммарный остаточный, мг/дм ³	< 0.05	среднее из 2	—	—	ГОСТ 18190-72
4	Цветность, градусы цветности	1.7	среднее из 2	±0.5	≤ 20	ГОСТ 31868, метод Б
5	Жесткость общая, °Ж	1.09	среднее из 2	±0.16	≤ 7	ГОСТ 31954, метод А
6	Щелочность общая, ммоль/дм ³	1.28	среднее из 2	±0.15	—	ГОСТ 31957, метод А.2
7	Аммиак и аммоний-ион, мг/дм ³	< 0.1	среднее из 2	—	≤ 1.5	ГОСТ 33045, метод А

Протокол испытаний не может быть использован в целях подтверждения соответствия требованиям технических регламентов и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты анализа распространяются только на пробу, прошедшую испытания. За достоверность сведений, предоставленных заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления пробы в лабораторию лаборатория ответственности не несет.

Протокол испытаний №2246 от 13 августа 2025 г.

Страница 1 из 2

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
8	Мутность (по формазину) 530 нм, ЕМФ	< 0.5	единичное определение	—	≤ 2.6	ГОСТ Р 57164
9	Интенсивность запаха при температуре 60°С, балл	0	единичное определение	—	≤ 2	
10	Интенсивность запаха при температуре 20° С, балл	0	единичное определение	—	≤ 2	
11	Нефтепродукты, мг/дм ³	< 0.005	среднее из 2	—	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
12	Марганец, мг/дм ³	< 0.001	среднее из 2	—	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
13	Мышьяк, мг/дм ³	< 0.005	среднее из 2	—	≤ 0.01	
14	Бор, мг/дм ³	0.027	среднее из 2	±0.009	≤ 0.5	
15	Железо, мг/дм ³	< 0.05	среднее из 2	—	≤ 0.3	
16	Перманганатная окисляемость, мгО/дм ³	< 0.25	среднее из 2	—	≤ 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
17	Нитрат-ион, мг/дм ³	< 0.2	среднее из 2	—	≤ 45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
18	Хлорид-ион, мг/дм ³	< 0.5	среднее из 2	—	≤ 350	
19	Фторид-ион, мг/дм ³	< 0.1	среднее из 2	—	≤ 1.5	
20	Суммарная бета-активность, Бк/кг	< 0,1	среднее из 3	—	≤ 1	ФР.1.4.40.2013.15386
21	Суммарная альфа-активность, Бк/кг	< 0,02	среднее из 3	—	≤ 0.2	

В графе "Неопределенность" приведена расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2

Ответственный за оформление протокола:

и.о. Заведующего физико-химической лабораторией

должность

подпись

Н.А. Простакова
Ф.И.О.

Протокол испытаний не может быть использован в целях подтверждения соответствия требованиям технических регламентов и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты анализа распространяются только на пробу, прошедшую испытания. За достоверность сведений, предоставленных заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления пробы в лабораторию лаборатория ответственности не несет.

Протокол испытаний №2246 от 13 августа 2025 г.

Страница 2 из 2